

FAT - FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO
5.1.01.21.0000063451-83

O Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, recebeu formulário enviado por RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA, sobre ESCLARECIMENTO DE DÚVIDA QUANTO A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS, conforme segue:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Ocupação F-3 - CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO | |
| Área Ocupada: 510,5 m ² | Capacidade de Público: 1021 PESSOAS |

Localização:

DESCRIPTIVO DO PEDIDO

Solicitante tem dúvidas quanto a necessidade ou dispensa de projeto de prevenção contra incêndio para edificação classificada como quadra poliesportiva, quadra está que será implantada no Município de Capanema - PR com área de 510,50m² sob endereço Chácara 62-63 e 79 Bairro: Santo expedito, referente a ampliação do complexo esportivo municipal em atendimento ao contrato de repasse nº 904598-2020.

RESPOSTA

Conforme Artigo 21º item IV no CSCIP 2018 Artigo 21º Para fins de aplicação deste Código, no cálculo da área a ser protegida com as medidas de segurança contra incêndio, não serão computados: IV - as coberturas de bombas de combustível, praças de pedágio, terminais de passageiros e de quadras poliesportivas desde que não sejam utilizadas para outros fins e sejam abertas lateralmente;

c22001fd.6caf10b6.23116c82.770626ee-2

A autenticidade deverá ser confirmada no endereço
www.prevfogo.pr.gov.br

CAPANEMA, PR, 24 de Setembro de 2021

SOLDADO MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SCHNEIDER

Chefia de Serviço de Prevenção

