

Assunto **Fwd: Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento PE 54/2022**
De Órgão Central de Contratações Públicas <smcp@capanema.pr.gov.br>
Para <Licitacao3@zagonel.com.br>
Cópia Licitacao <licitacao@capanema.pr.gov.br>
Data 14/07/2022 16:46



RESPOSTA AO PEDIDO FORMULADA PELA EMPRESA ZAGONEL

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento PE 54/2022
Data:14/07/2022 16:42
De:Órgão Central de Contratações Públicas <smcp@capanema.pr.gov.br>
Para:licitacao@capanema.pr.gov.br

Em 14/07/2022 16:34, licitacao@capanema.pr.gov.br escreveu:

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Pedido de Esclarecimento PE 54/2022
Data:Thu, 14 Jul 2022 19:23:46 +0000
De:Analice Wosniak <Licitacao3@zagonel.com.br>
Para:licitacao@capanema.pr.gov.br <licitacao@capanema.pr.gov.br>, adm@capanema.pr.gov.br <adm@capanema.pr.gov.br>

Boa tarde Prezados(as),

Vimos através deste solicitar um pedido de esclarecimento referente ao processo licitatório em referência.

Ao fazer uma análise das características das luminárias públicas de LED é possível identificar que no item **8.1.1.3 LUMINÁRIA LED 80W a 90W**, solicita-se Luminária com Temperatura de Cor dos Leds de 4000k e no item **8.1.1.4 LUMINÁRIA LED 120W a 150W**, solicita-se Luminária com Temperatura de Cor dos Leds de 4.500k, havendo assim, divergências de informação de TCC.

Além disso, é possível verificar junto ao Inmetro que raros (senão nenhum) fabricante, possui luminárias de temperatura de cor de 4.500K, certificadas no Inmetro, fato que mais uma vez demonstra que poucas, senão raras empresas conseguem atender ao solicitado, o que ratifica a necessidade da reanálise pela Administração.

Por esta razão, requer-se a padronização da temperatura de cor exigida para 4.000K, considerando o descritivo editalício e preservando a ampla concorrência no certame.

Sendo o que se apresentava para o momento, ficamos no aguardo do esclarecimento quanto aos pontos acima elencados.

Atenciosamente,



Analice Wosniak
Dpto. de Iluminação Pública

+55 (49) 3366-6000
+55 (49) 98827-9482
www.zagonel.com.br

Zagonel
Tecnologia eficiente

@eletrozagonel
f i in y e

Prezada Pregoeira,

A proposição trazida pela Empresa Zagonel é verídica.

Será acatada e o Termo de Referência Retificado.

Fica, portanto, respondida a Empresa.

Atenciosamente,

--



Alexandro Noll

Central de Contratações Públicas

Município de Capanema - Estado do Paraná

Cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do Colono

(46) 3552 1321 (46) 999160850

--



Alexandro Noll

Central de Contratações Públicas

Município de Capanema - Estado do Paraná

Cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do Colono

(46) 3552 1321 (46) 999160850